

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W  
POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp każda na potrzeby PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PWK/ZP-PP/13/2021

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy:**

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SIWZ.

***Pytanie 1:***

Co zamawiający rozumie przez pętle "antykradzieżową" o której mowa w punkcie 3.8.13.

***Odpowiedź 1:***

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „pętla antykradzieżowa” rozumie element systemu sygnalizacji włamania (SSW), w postaci obwodu z przewodu XzTKMxpw wplecionego w ogrodzenie (słupki, siatka, przęsła), w sposób utrudniający demontaż ogrodzenia bez sygnalizacji.

***Pytanie 2:***

Czy koniecznym jest zastosowanie skrzynek w których zamontowane mają być falowniki? W załącznikach pomocniczych taka praktyka jest zalecana, a w SIWZ nie zostało to sprecyzowane. Proszę o wyjaśnienie.

***Odpowiedź 2:***

Zamawiający informuje, że rezygnuje z zastosowania obudów falowników.

***Pytanie 3:***

Zakres temperatury otoczenia dla pracy (pkt 3.2.6) został zdefiniowany w granicach -45 st. C do + 45 st. C. Standard rynkowy dolnej granicy to - 40 st. C, w karcie katalogowej przykładowego modułu z załączników pomocniczych również pojawia się wartość -40 st. C. Zatem, czy pkt. 6 w tabeli minimalnych parametrów modułów można uznać za błędny i nieważny?

***Odpowiedź 3:***

Zamawiający informuje, że w związku z zadaniem pytaniem dokonał modyfikacji SIWZ nr 3 z dnia 30.08.2021 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.