
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp.
z o.o.

ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie
kraj: Polska

Telefon: 95-746-2100

Adres internetowy: www.pwkplonia.pl

e-mail: biuro@pwkplonia.pl



Barlinek, 03.11.2025r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kWp na potrzeby PWK „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (Etap I)”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PWK/ZP-PP/12/25;

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ uwzględniając pytanie oferenta Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytanie dotyczących zapisów podanych w SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę paneli i inwerterów na panele i inwertery o większej mocy przy założeniu, że wykonawca dokona stosownych zmian w Warunkach przyłączenia i uzgodnionej dokumentacji technicznej z OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzyskał dla przedmiotowego zadania pn.: „Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kWp na potrzeby PWK „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (Etap I)”:

- a) Pozwolenie na budowę nr 279/2023 z dnia 08.12.2023r., którego załącznikiem jest projekt budowlany, gdzie zaprojektowano moduły o mocy znamieniowej 400 Wp z tolerancją +5% tj. do 420 Wp,
- b) Warunki przyłączenia instalacji od Enea Operator nr 27790/2025/OD2/RR2 z dnia 25.07.2025r. dla modułów o mocy znamieniowej 400 Wp oraz dla falowników o mocy nominalnej 50 kW,
- c) Projekt techniczny zaprojektowany z modułami o mocy znamieniowej (nominalnej) 400 Wp ze wskazaniami i wymiarami, dla których zaprojektowano konstrukcję stalową na gruncie

- z zabudową poziomą modułów-czterorzędowych z dwoma podporami; złożony do Enea Operator z danymi technicznymi modułów i falowników zgodnych z warunkami technicznymi przyłączenia pkt. c,
- d) Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedmiotowej inwestycji, gdzie przedłożono uzyskane uzgodnienia wraz z projektami (budowlanymi i technicznym) jako integralnymi załącznikami potwierdzającymi, że Inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty i uzgodnienia administracyjne:
- Decyzja o warunkach zabudowy,
 - Decyzja środowiskowa,
 - Pozwolenie wodno-prawne,
 - Decyzja pozwolenie na budowę,
 - Warunki przyłączenia jednostki wytwórczej,
 - Uzgodnienia projektu technicznego przez Enea Operator.

Wobec powyższych uzyskanych uzgodnień Zamawiający oczekuje przedłożenia przez Oferenta oferty zgodnej z SWZ oraz wyżej wymienionymi uzgodnieniami. Oferta będzie weryfikowana w tym zakresie. Oferent musi potwierdzić termin realizacji wskazany przez Zamawiającego, a ewentualne zmiany mogłyby spowodować nie wywiązanie się z terminu realizacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

PREZES ZARZADU
Skowron
mgr inż. Michał Skowron