

Barlinek, dnia 10.11.2025 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kWp na potrzeby PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku(Etap I), nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PWK/ZP-PP/12/25:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ uwzględniając pytania oferenta Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytanie dotyczących zapisów podanych w SWZ.

Pytanie:

Wymienione w specyfikacji moduły o mocach 400-420 Wp nie są już produkowane, co potwierdziliśmy u wszystkich naszych dostawców. W związku z tym proponujemy zastosowanie modułów o wyższej mocy jednostkowej, jednak o wymiarach zbliżonych do tych wstępnie przyjętych – różnica 3-4 cm. Warunek ten może zostać spełniony jedynie przez wykonawców, którzy posiadają tego typu moduły od kilku lat na swoim magazynie, przez co nie są one już nowym produktem z odpowiednio długą gwarancją.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje konieczność realizacji projektu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz uzgodnieniami z Enea Operator, gdzie w opracowanym projekcie do uzgodnień przedłożono iż zainstalowane panele będą miały moc 400W.

Autor projektu potwierdza, że istnieje możliwość zakupu na rynku sprzedażowym zaprojektowanych modułów instalacji PV. Wobec powyższego należy zainstalować moduły PV o mocy 400W zgodnie z projektem.

Pytanie:

W SWZ w rozdziale III pkt. 5.9 i 5.10 jest wymóg zastosowania inwerterów hybrydowych. Prosimy o zweryfikowanie tej informacji, ponieważ zastosowanie inwerterów hybrydowych dla tej inwestycji nie jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione.

Klauzula:

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie: <https://www.pwkplonia.pl/>

Odpowiedz:

Zamawiający mając na uwadze kolejny etap inwestycji, który będzie rozbudowy instalacji o magazyn energii świadomie sformułował treść zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania falowników zgodnych z SWZ Zamawiającego.

Pytanie:

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową na 2 000 000,00 PLN. Wymagana zdolność na takim poziomie jest nieproporcjonalna do zakresu i wartości zamówienia, zwłaszcza, że przy realizacji zamówienia przewidywane są płatności częściowe, w związku z czym wykonawca nie musi realizować wszystkich zamówień obciążając swoją zdolność finansową. Proponujemy zmniejszenie wymogu zdolności ekonomicznej na 1 500 000,00 PLN w ramach zdolności kredytowej lub posiadanych środków na koncie. Proponowany niższy próg jest bardziej adekwatny do ryzyka finansowego i skali projektu. Ponadto modyfikacja tego warunku przyczyni się do zwiększenia liczby potencjalnych ofert, co leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje konieczność spełnienia wymogów opisanych w SWZ przez Wykonawcę w tym konieczność posiadania zdolności kredytowej na poziomie min. 2.000.000,00zł.

Pytanie:

W związku z szerokim zakresem inwestycji, chęcią rzetelnego przygotowania oferty, a także z racji na wypadające w obecnym terminie 2 święta państwowe, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na składanie ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedz:

Zamawiający dokonuje przesunięcia czasu na przygotowanie i złożenie oferty ostatecznie do dnia 19.11.2025r. Pozostałe warunki zgodne z SWZ Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Skowron